

ВА51-39, ВА57-39

<p>4.000010 4.000011 4.000012</p>	<p>Комплекты выводов для заднего присоединения общие действия</p>	<p>4.000010</p>	<p>Комплект выводов для заднего присоединения шины или кабелями (до 4-х) с кабельными наконечниками (M10)</p>
<p>4.000011</p>	<p>Комплект выводов для заднего присоединения двумя шинами или двумя кабелями с кабельными наконечниками (M16)</p>	<p>● S24</p>	<p>● S22 25-90 Нм</p>
<p>4.000012</p>	<p>Комплект выводов для заднего присоединения двумя шинами или двумя кабелями с кабельными наконечниками (M20)</p>	<p>● S30</p>	<p>● S27 36-120 Нм</p>

Установка верхних крышек и изоляционных пластин

	<p>Изоляционные пластины устанавливаются со стороны выводов 1,3,5 (переднее присоединение). При заднем присоединении не устанавливать.</p>
--	--

Центр технической поддержки:

тел.: +7 842 267-52-55

e-mail: support.kontaktor@legrandelectric.com

Отдел продаж:

тел.: +7 495 660-75-60, +7 495 660-75-62

e-mail: info.kontaktor@legrandelectric.com